

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском  
районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,  
Вачском, Сосновском, Володарском районах»  
603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3  
Телефон, факс: (831) 295-84-62  
ИНН/КПП 5262136833/525602001  
ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:  
603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21AM97

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 6322 от 26.03.2021

**Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):**

*Муниципальное унитарное предприятие "Елизарово"  
606185, Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Советская, 78 ИНН  
5231004795 ОГРН 1065252000648*

**Наименование пробы (образца):**

*Вода подземного источника*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:**

*Муниципальное унитарное предприятие "Елизарово"  
606185, Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Советская, 78*

**Адрес, место, где производился отбор:**

*Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Парковая, скважина*

**Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:**

*И.о. директора МУП "Елизарово" Зимин М.Ю.*

**НД на методику отбора:** *ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ  
31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"*

**Дата и время отбора:** *24.03.2021 10 ч. 30 мин.*

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** *24.03.2021 15 ч. 30 мин.*

**Условия доставки:** *термоконтейнер*

**Сопроводительный документ:** *Программа испытаний с актом отбора проб от  
24.03.2021 г.*

**Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):**

*Унитарно-эпидемиологический отдел*

**Основание проведения испытаний:** *Договор № 11-552-п от 23.03.2021 г., заявление вх. № 884  
от 23.03.2021 г.*

**Код пробы (образца):** *6322.05,06.24.03.21*

**НД на объем испытаний и их оценку:**

*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"*


**Дата окончания испытаний:** *26.03.2021г*

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 6322.05,06.24.03.21

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 1	не более 20	град.	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Железо	менее 0,05	не более 0,3	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
6	Нитриты (по NO <sub>2</sub> )	менее 0,003	не более 3	мг/л	ГОСТ 33045-2014
7	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	5,12 ± 0,77	не более 45	мг/л	ГОСТ 33045-2014
8	Сульфаты	<b>1018 ± 153</b>	не более 500	мг/л	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
9	Марганец	менее 0,01	не более 0,1	мг/л	ГОСТ 4974-14
10	Жесткость	<b>23,4 ± 3,5</b>	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
11	Общая минерализация (сухой остаток)	<b>1517 ± 137</b>	не более 1000	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
12	Окисляемость перманганатная	0,9 ± 0,2	не более 5	мгО <sub>2</sub> /л	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99


Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт Симанская К.Ю.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Федорова Наталья Владимировна	Подпись

Код пробы (образца): 6322.05,06.24.03.21

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число	5	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Кальсина И.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Сеземина Елена Константиновна	Подпись

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Кондрушина М.Ю.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

Сеземина Е.К.

Думбровская С.В.

М.П.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Водопользование № 1

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском  
районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,  
Вачском, Сосновском, Володарском районах»  
603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3  
Телефон, факс: (831) 295-84-62  
ИНН/КПП 5262136833/525602001  
ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:  
603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21AM97

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 6323 от 26.03.2021

**Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):**

*Муниципальное унитарное предприятие "Елизарово"  
606185, Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Советская, 78 ИНН*

**Наименование пробы (образца):**

*Вода подземного источника*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:**

*Муниципальное унитарное предприятие "Елизарово"  
606185, Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Советская, 78*

**Адрес, место, где производился отбор:**

*Нижегородская область, Сосновский район, д. Малахово, ул. Совхозная, 8а, скважина*

**Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:**

*И.о. директора МУП "Елизарово" Зимин М.Ю.*

**НД на методику отбора:**

*ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ  
31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"*

**Дата и время отбора:**

*24.03.2021 10 ч. 20 мин.*

**Дата и время доставки в ИЛЦ:**

*24.03.2021 15 ч. 30 мин.*

**Условия доставки:**

*термоконтейнер*

**Сопроводительный документ:**

*Программа испытаний с актом отбора проб от  
24.03.2021 г.*

**Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):**

*Санитарно-эпидемиологический отдел*

**Основание проведения испытаний:**

*Договор № 11-552-п от 23.03.2021 г., заявление вх. № 884  
от 23.03.2021 г.*

**Код пробы (образца):**

*6323.06.24.03.21*

**НД на объем испытаний и их оценку:**

*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"*

**Дата окончания испытаний:**



*25.03.2021*

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Код пробы (образца): 6323.06.24.03.21

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число	7	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.	Подпись
Фельдшер-лаборант Кальсина И.В.	
Ф.И.О. заведующего лабораторией Сеземина Елена Константиновна	

Лицо, ответственное за оформление протокола:

\_\_\_\_\_ 


Кондрушина М.Ю.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

\_\_\_\_\_ 

Сеземина Е.К.

Думбровская С.В.



Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском  
районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,  
Вачском, Сосновском, Володарском районах»  
603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3  
Телефон, факс: (831) 295-84-62  
ИНН/КПП 5262136833/525602001  
ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:  
603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Аттестат аккредитации  
№ RA.RU.21AM97

### ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 6324 от 25.03.2021

**Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):**

*Муниципальное унитарное предприятие "Елизарово"  
606185, Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Советская, 78 ИНН  
5231004795 ОГРН 1065252000648*

**Наименование пробы (образца):**

*да питьевая - централизованное водоснабжение:*

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:**

*Муниципальное унитарное предприятие "Елизарово"  
606185, Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Советская, 78*

**Адрес, место, где производился отбор:**

*Нижегородская область, Сосновский район, д. Богданово, ул Заводская, колонка*

**Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:**

*И.о.директора МУП "Елизарово" Зимин М.Ю.*

**НД на методику отбора:**

*ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ  
31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",*

**Дата и время отбора:**

*24.03.2021 09 ч. 30 мин.*

**Дата и время доставки в ИЛЦ:**

*24.03.2021 15 ч. 30 мин.*

**Условия доставки:**

*термоконтейнер*

**Сопроводительный документ:**

*Программа испытаний с актом отбора проб от  
24.03.2021 г.*

**От (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):**

*Санитарно-эпидемиологический отдел*

**Основание проведения испытаний:**

*Договор № 11-552-п от 23.03.2021 г., заявление вх. № 884  
от 23.03.2021 г.*

**Код пробы (образца):**

*6324.06.24.03.21*

**НД на объем испытаний и их оценку:**



*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"*

**Дата окончания испытаний:**

*25.03.2021*

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Код пробы (образца): 6324.06.24.03.21

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Кальсина И.В.					
/ Ф.И.О. заведующего лабораторией Сеземина Елена Константиновна					

Лицо, ответственное за оформление протокола:

  
Кондрушина М.Ю.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:

  
Сеземина Е.К.  
Думбровская С.В.



Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах»

603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Тел./факс: (831) 295-84-62 E-mail: avt\_cgse@mail.ru

ИНН/КПП 5262136833/525602001; ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Аттестат аккредитации ИЛЦ  
№ RA.RU.21AM97



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)  
Испытательного лабораторного центра

Е.К.Сеземина  
Н.В. Федорова  
(С.В.Думбровска)

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 17086 от 24.09.2021

**Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):**

Муниципальное унитарное предприятие "Елизарово"

606185, Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Советская, 78

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:**

Муниципальное унитарное предприятие "Елизарово"

606185, Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Советская, 78

**Адрес, место, где производился отбор:**

Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Советская, колонка

**Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:**

и.о. директора МУП "Елизарово" М.Ю. Зимин

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

**Дата, время отбора:**

22.09.2021 10 ч. 30 мин.

**Дата и время доставки в ИЛЦ:**

22.09.2021 15 ч. 10 мин.

**Условия доставки:**

термоконтейнер

**Сопроводительный документ:**

Программа испытаний с актом отбора проб от 22.09.2021 г.

**Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):**

Санитарно-эпидемиологический отдел

**Основание проведения испытаний:**

Договор № 11-1455-п от 20.09.2021 (заявка №2898 от 20.09.2021)

**Код пробы (образца):**

17086.05,06.22.09.21

**НД, регламентирующая нормативы:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

Код пробы (образца): 17086.05,06.22.09.21

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 22.09.2021 15 ч. 22 мин.					
Дата окончания испытаний: 23.09.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
2	Железо	менее 0,05	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
3	Жесткость	<b>20,9 ± 3,1</b>	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Химик-эксперт Курятникова Е.В.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Федорова Наталья Владимировна					

Код пробы (образца): 17086.05,06.22.09.21

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 22.09.2021					
Дата окончания испытаний: 23.09.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) (37±1) °С	менее 1	не более 50	КОЕ/мл (см <sup>3</sup> )	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерий (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см <sup>3</sup> )	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см <sup>3</sup> )	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер - лаборант Калесина ИВ					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Сеземина Елена Константиновна					

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Литина А.Е.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском  
районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,  
Вачском, Сосновском, Володарском районах»

603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Тел./факс: (831) 295-84-62 E-mail: avt\_cgse@mail.ru

ИНН/КПП 5262136833/525602001; ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Аттестат аккредитации ИЛЦ  
№ RA.RU.21AM97



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)  
Испытательного лабораторного центра

Е.К.Сеземина  
Н.В. Федорова  
С.В. Думбровская

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 17087 от 23.09.2021

**Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):**

Муниципальное унитарное предприятие "Елизарово" ИНН 1065252000648 ОГРН 5231004795  
606185, Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Советская, 78

**Наименование пробы (образца):**

Вода подземных источников

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:**

Муниципальное унитарное предприятие "Елизарово"  
606185, Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Советская, 78

**Адрес, место, где производился отбор:**

Нижегородская область, Сосновский район, д. Малахово, ул. Полевая, скважина

**Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:**

и.о. директора МУП "Елизарово" М.Ю. Зимин

**НД на методику отбора:**

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ  
31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"

**Дата и время отбора:**

22.09.2021 10 ч. 20 мин.

**Дата время доставки в ИЛЦ:**

22.09.2021 15 ч. 10 мин.

**Условия доставки:**

термоконтейнер

**Сопроводительный документ:**

Программа испытаний с протоколом отбора проб от  
22.09.2021 г.

**Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):**

Санитарно-эпидемиологический отдел

**Основание проведения испытаний:**

Договор № 11-1455-п от 20.09.2021 (заявка №2898 от  
20.09.2021)

**Код пробы (образца):**

17087.05.06.22.09.21

**НД, регламентирующая нормативы:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)  
безвредности для человека факторов среды обитания"

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 17087.05,06.22.09.21

### Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата начала испытаний: 22.09.2021 15 ч. 22 мин.

Дата окончания испытаний: 23.09.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	0,96 ± 0,19	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
4	Железо	менее 0,05	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
5	Аммиак	0,105 ± 0,032	не более 1,5	мг/л	ГОСТ 33045-2014
6	Нитраты (по NO <sub>3</sub> )	23,6 ± 3,5	не более 45	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
7	Нитриты (по NO <sub>2</sub> )	0,0036 ± 0,0018	не более 3	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045-2014
8	Хлориды	22,0 ± 3,3	не более 350	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245-72
9	Жесткость	34,5 ± 5,2	не более 10	оЖ	ГОСТ 31954-2012
10	Сульфаты	682 ± 107	не более 500	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2.159-2000
11	Общая минерализация (сухой остаток)	1232 ± 111	не более 1000	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97
12	Окисляемость перманганатная	0,9 ± 0,2	не более 7	мгО <sub>2</sub> /дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Химик-эксперт Курятникова Е.В.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Федорова Наталья Владимировна

Подпись

Код пробы (образца): 17087.05,06.22.09.21

### Микробиологическая лаборатория

Дата начала испытаний: 22.09.2021 15 ч. 35 мин.

Дата окончания испытаний: 23.09.2021

№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) (37±1) °С	3	не более 50	КОЕ/мл (см <sup>3</sup> )	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см <sup>3</sup> )	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см <sup>3</sup> )	МУК 4.2.1018-01

Испытания проводили:

Должность, Ф.И.О.

Подпись

Фельдшер-лаборант Кальсина И.В.

Ф.И.О. заведующего лабораторией

Сеземина Елена Константиновна

Подпись

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Литина А.Е.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
(Роспотребнадзор)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах»  
603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3  
Тел./факс: (831) 295-84-62 E-mail: avt\_cgse@mail.ru  
ИНН/КПП 5262136833/525602001; ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

## ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ: 603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Аттестат аккредитации ИЛЦ  
№ RA.RU.21AM97



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (заместитель руководителя)  
Испытательного лабораторного центра

Е.К.Сеземина  
Н.В. Федорова  
С.В. Думбровс

## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ

№ 17089 от 23.09.2021

**Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):**

Муниципальное унитарное предприятие "Елизарово" ИНН 1065252000648 ОГРН 5231004795  
606185, Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Советская, 78

**Наименование пробы (образца):**

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

**Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:**

Муниципальное унитарное предприятие "Елизарово"  
606185, Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Советская, 78

**Адрес, место, где производился отбор:**

Нижегородская область, Сосновский район, д. Богданово, ул. Заводская, колонка

**Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:**

и.о. директора МУП "Елизарово" М.Ю. Зимин

**НД на методiku отбора:**

ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 56237-2014 "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах"

**Дата и время отбора:**

22.09.2021 09 ч. 45 мин.

**Дата и время доставки в ИЛЦ:**

22.09.2021 15 ч. 10 мин.

**Условия доставки:**

термоконтейнер

**Сопроводительный документ:**

Программа испытаний с протоколом отбора проб от 22.09.2021 г.

**Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):**

Санитарно-эпидемиологический отдел

**Основание проведения испытаний:**

договор № 11-1455-п от 20.09.2021, Заявка № 2898 от 20.09.2021

**Код пробы (образца):**



17089.05.06.22.09.21

**НД, регламентирующая нормативы:**


СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 17089.05,06,22.09.21

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
Дата начала испытаний: 22.09.2021 15 ч. 22 мин.					
Дата окончания испытаний: 23.09.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
2	Железо	менее 0,05	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
3	Жесткость	8,7 ± 1,3	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Химик-эксперт Курятникова Е.В.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Федорова Наталья Владимировна					

Код пробы (образца): 17089.05,06,22.09.21

Микробиологическая лаборатория					
Дата начала испытаний: 22.09.2021 15 ч. 45 мин.					
Дата окончания испытаний: 23.09.2021					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее число микроорганизмов (ОМЧ) (37±1) °С	менее 1	не более 50	КОЕ/мл (см <sup>3</sup> )	МУК 4.2.1018-01
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см <sup>3</sup> )	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ/100 мл (см <sup>3</sup> )	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Калесина И.С.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Сеземина Елена Константиновна				Подпись	

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Литина А.Е.

Отбор проб (образцов) произведен заказчиком, ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора проб (образцов)

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол