

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском
районах города Нижнего Новгорода, в городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском,
Вачском, Сосновском, Володарском районах»
603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3
Телефон, факс: (831) 295-84-62
ИНН/КПП 5262136833/525602001
ОКПО 25548124, ОГРН 1055248048866

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Адрес ИЛЦ:
603004, г. Н.Новгород, пр-т Ильича, 3

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.21AM97

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ № 7904 от 19.08.2020

Заказчик (наименование организации, Ф.И.О. заявителя, адрес):

*Муниципальное унитарное предприятие "Елизарово"
606185, Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Советская, 78 ИНН
5231004795 ОГРН 1065252000648*

Наименование пробы (образца):

Вода питьевая - централизованное водоснабжение:

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого проводился отбор:

*Муниципальное унитарное предприятие "Елизарово"
606185, Нижегородская область, Сосновский район, с. Елизарово, ул. Советская, 78*

Адрес, место, где производился отбор:

Нижегородская область, Сосновский район, д. Богданово, ул. Заводская, колонка

Должность, Ф.И.О. проводившего отбор:

и.о. директора Зимин М.Ю.

НД на методику отбора:

*ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб", ГОСТ
31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",*

Дата и время отбора:

18.08.2020 09 ч. 30 мин.

Дата и время доставки в ИЛЦ:

18.08.2020 15 ч. 40 мин.

Условия доставки:

термоконтейнер

Сопроводительный документ:

*Программа испытаний с актом отбора проб от
18.08.2020*

Отдел (филиал) ФБУЗ, направивший пробу (образец):

Санитарно-эпидемиологический отдел

Основание проведения испытаний:

*Договор № 11-1190п от 12.08.2020, вх № 2545 от
12.08.2020*

Код пробы (образца):

7904.05,06.18.08.20

НД на объем испытаний и их оценку:



*СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения."*

Дата окончания испытаний:



19.08.2020г

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Код пробы (образца): 7904.05,06.18.08.20

Санитарно-гигиеническая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Запах при 20 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
2	Запах при 60 °С	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-16
3	Железо	менее 0,05	не более 0,3	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96
4	Мутность	менее 0,58	не более 1,5	мг/дм ³	ПНД Ф 14.1:2:4.213-05
5	Жесткость	5,0 ± 0,8	не более 7	оЖ	ГОСТ 31954-2012
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Инженер-лаборант Дворова О.Ю.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Федорова Наталья Владимировна				Подпись	
					

Код пробы (образца): 7904.05,06.18.08.20

Микробиологическая лаборатория					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Общее микробное число	1	не более 50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	Отсутствие	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Кальсина И.В.					
Ф.И.О. заведующего лабораторией Сеземина Елена Константиновна				Подпись	
					

Лицо, ответственное за оформление протокола:



Литина А.Е.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ:





Сеземина Е.К.

Думбровская С.В.

Результат распространяется только на испытанную пробу (образец)

Полная или частичная перепечатка, копирование настоящего протокола допускается только с разрешения ИЛЦ, выдавшего протокол

**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском
районах г.Н.Новгорода, городском округе город
Дзержинск Богородском, Павловском, Вачском,
Сосновском, Володарском районах»**
603004, г. Н.Новгород, пр.Ильича, д.3
Телефон, факс: (831) 295-84-64,
ИНН/КПП 5262136833/526201001
ОКПО 22701000, ОГРН 1055248048866
Аттестат аккредитации Органа инспекции
№ RA.RU.710007

Утверждено приказом
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в
Нижегородской области»
№ 72 от 30.05.2017 г.

**ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ВОДЫ
к протоколу № 7904 от « 19 » августа 2020 г.**

Проба воды подземного источника (протокол № 7904 от 19.08.2020г., выдан ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах г.Н.Новгорода, городском округе город Дзержинск, Богородском, Павловском, Вачском, Сосновском, Володарском районах», аттестат аккредитации ИЛЦ №RA.RU.21.AM97) по исследованным показателям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Заведующий СЭО Горбунова Е.Ф.

