

Лаборатория очистных сооружений водопровода «ЕАЛЦ»
МУП «Водоканал»

Юридический адрес: 606100, Нижегородская область, г. Павлово, ул. Дальняя Круча, 40
Адрес места осуществления деятельности: Нижегородская обл., г. Павлово,
ул. Пушкина, 78, тел. (831 71) 2-18-44

Аттестат аккредитации RA.RU.21АЖ67

от «08» февраля 2016 г.

Лицензия № 52.НЦ.12.001.Л.000005.01.06

Срок действия лицензии: бессрочно

ПРОТОКОЛ

количественного химического анализа

№ 64 от «30 октября» 2019 года

Объект анализа вода подземного источника Администрация Яковского сельсовета

Место отбора пробы Сосновский р-он, д. Турково, ул. Свободы, колодец, проба отобрана «Заказчиком»

Обозначение (шифр пробы) 3075.67.19

Дата отбора пробы 29.10.19

Вид испытаний расширенный химический анализ (Согласно требований ГОСТ Р 51232-98)

Средство измерения (с указанием срока поверки) спектрофотометр UNICO 1201

зав. № WP 1109 1109 123, инв № 705 (св-во № 19009047099 от 21.10.19)

НД на методику отбора ГОСТ 31861-2012

Дата получения пробы 29.10.19 Дата проведения испытаний 29.10.19

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм	НД на МВИ	Норма по НД	Результат измерения	Превышение ПДК	Погрешность мг/дм3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Цветность	градусов	ГОСТ3351-74 п.2	20	7,4	-	±2,7
2	Мутность	мг/дм3	ГОСТ3351-74 п.5	1,5	7,55	5,03	±0,76
3	Запах 20/60 °С	баллов	ГОСТ3351-74 п.2	2/2	0/0	-	-
4	Нитриты	мг/дм3	ГОСТ33045-2014 раздел6	3,0	0,018	-	±0,002
5	Жесткость общ.	° Ж	ГОСТ31954-2012 раздел4	7,0	3,76	-	±0,56
6	Нитраты	мг/дм3	ГОСТ33045-2012 раздел 9	45,0	4,49	-	±0,67
7	Железо	мг/дм3	ГОСТ 4011-72 п.2	0,3	0,46	1,53	±0,09

Заключение: **НЕ соответствует** требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Гигиенические требования к качеству воды централизованного водоснабжения. Санитарная охрана источников. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». Испытания выполнены в соответствии ГОСТ Р 51232-98 «Общие требования к организации и методам контроля качества» п.п.2,7.

Начальник ЕАЛЦ



С.Н.Круглова

© Результаты испытаний распространяются только на представленную пробу.

© Любые исправления и дополнения после выпуска протокола оформляются только отдельным документом.

© Запрещается перепечатка или копирование протокола без разрешения МУП «Водоканал».