

АДМИНИСТРАЦИЯ ДАВЫДКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА СОСНОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля 2017

№ 11

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях граждан, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Давыдковский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области особого противопожарного режима

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и в целях профилактики пожаров на территории муниципального образования Давыдковский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях граждан, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Давыдковский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области в период особого противопожарного режима (далее – Перечень).

2. Рекомендовать гражданам руководствоваться утвержденным Перечнем.

3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом муниципального образования Давыдковский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области.

Глава местного самоуправления

М.В.Мастаев

Копия верна
Специалист 1 категории

Н.Н.Пыжикова

Утверждено
постановлением
администрации Давыдковского сельсовета
Сосновского муниципального района
Нижегородской области
От 26.04.2017 № 11

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях граждан, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Давыдковский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области в период особого противопожарного режима.

1. Квартиры многоквартирного жилого дома.

В квартирах многоквартирного жилого дома гражданам рекомендуется устанавливать автономный дымовой пожарный извещатель, а также иметь огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее 2 (двух) килограммов.

2. Жилые дома для постоянного проживания людей, дачи и иные жилые здания сезонного проживания людей.

В жилых помещениях гражданам рекомендуется устанавливать автономный дымовой пожарный извещатель, иметь огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее 2 (двух) килограммов. Снаружи строений рекомендуется иметь – лом, багор, лопату, топор, ведро, емкость с песком объемом не менее 0.5 м², в летнее время – емкость с водой не менее 200 литров.

3. Сарай, бани, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и товарищества.

Данные категории рекомендуется оборудовать огнетушителем (порошковым или углекислотным) с массой огнетушащего состава не менее 3 (трех) килограммов, асбестовым полотном или полотном из грубошерстной ткани размером не менее 2х1,5 метра.

Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 метра, содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и перезаряжаться.

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.