



**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 21 апреля 2017 года**

**№13**

**Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях граждан, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Панинский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области особого противопожарного режима**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и в целях профилактики пожаров на территории муниципального образования Панинский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях граждан, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Панинский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области в период особого противопожарного режима (далее – Перечень).
2. Рекомендовать гражданам руководствоваться утвержденным Перечнем.
3. Обнародовать настоящее постановление в местах массового пребывания населения.

Глава местного самоуправления

О.В.Морозова

Утверждено  
постановлением  
администрации Панинского сельсовета  
от 21.04.2017года №13

## **ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях граждан, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Панинский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области в период особого противопожарного режима.**

### **1. Квартиры многоквартирного жилого дома.**

В квартирах многоквартирного жилого дома гражданам рекомендуется устанавливать автономный дымовой пожарный извещатель, а также иметь огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее 2 (двух) килограммов.

### **2. Жилые дома для постоянного проживания людей, дачи и иные жилые здания сезонного проживания людей.**

В жилых помещениях гражданам рекомендуется устанавливать автономный дымовой пожарный извещатель, иметь огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее 2 (двух) килограммов. Снаружи строений рекомендуется иметь – лом, багор, лопату, топор, ведро, емкость с песком объемом не менее 0.5 м<sup>2</sup>, в летнее время – емкость с водой не менее 200 литров.

### **3. Сарай, бани, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и товарищества.**

Данные категории рекомендуется оборудовать огнетушителем (порошковым или углекислотным) с массой огнетушащего состава не менее 3 (трех) килограммов, асбестовым полотном или полотном из грубошерстной ткани размером не менее 2х1,5 метра.

Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 метра, содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и перезаряжаться.

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

---

