

**АДМИНИСТРАЦИИ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 27.04.2017г.

№ 15

**Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и
противопожарного инвентаря в помещениях и строениях граждан,
находящихся в их собственности (пользовании) на территории
муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского
муниципального района Нижегородской области особого противопожарного
режима**

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и в целях профилактики пожаров на территории муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях граждан, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области в период особого противопожарного режима (далее – Перечень).
2. Рекомендовать гражданам руководствоваться утвержденным Перечнем.
3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его полного текста на информационном стенде администрации Виткуловского сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области.
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления

Ю.Л.Кузнецов.

Приложение
к Постановлению администрации
Виткуловского сельсовета Сосновского
муниципального района Нижегородской
области №15 от 27.04.2017г.

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях граждан, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области в период особого противопожарного режима.

1. Квартиры многоквартирного жилого дома.

В квартирах многоквартирного жилого дома гражданам рекомендуется устанавливать автономный дымовой пожарный извещатель, а также иметь огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее 2 (двух) килограммов.

2. Жилые дома для постоянного проживания людей, дачи и иные жилые здания сезонного проживания людей.

В жилых помещениях гражданам рекомендуется устанавливать автономный дымовой пожарный извещатель, иметь огнетушитель порошковый или углекислотный с массой огнетушащего состава не менее 2 (двух) килограммов. Снаружи строений рекомендуется иметь – лом, багор, лопату, топор, ведро, емкость с песком объемом не менее 0.5 м², в летнее время – емкость с водой не менее 200 литров.

3. Сарай, бани, хозяйственные постройки, гаражные кооперативы и товарищества.

Данные категории рекомендуется оборудовать огнетушителем (порошковым или углекислотным) с массой огнетушащего состава не менее 3 (трех) килограммов, асбестовым полотном или полотном из грубошерстной ткани размером не менее 2х1,5 метра.

Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не более 1,5 метра, содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и перезаряжаться.

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах и проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей.

